要安全確認計画記載建築物（防災拠点建築物）の耐震診断結果の公表

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	井野体育館（旧取手第一中学校体育館）	取手市井野三丁目15番1号	体育館	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is／Iso=1.01 Ctu･SD=0.38	－	－	耐震改修済みIso=0.7として診断