

別表 取手市立小中学校体育館アリーナ照明器具数及び消費電力量

令和6年3月現在

No.	施設名	建物名	白熱灯			水銀灯・HID			LED		
			アリーナ照明器具数	1基あたり消費電力	合計消費電力	アリーナ照明器具数	1基あたり消費電力	合計消費電力	アリーナ照明器具数	1基あたり消費電力	合計消費電力
1	取手小学校	体育館	0	-	-	30	700W	21.0kW	0	-	-
2	白山小学校	体育館	0	-	-	0	-	-	20	140.5W	2.8kW
3	取手東小学校	体育館	0	-	-	0	-	-	30	112W	3.4kW
4	寺原小学校	体育館	0	-	-	0	-	-	36	130W	4.7kW
5	永山小学校	体育館	0	-	-	0	-	-	48	225W	10.8kW
6	取手西小学校	体育館	0	-	-	0	-	-	20	118W	3.8kW
7	戸頭小学校	体育館	0	-	-	0	-	-	36	200W	7.2kW
8	高井小学校	体育館	0	-	-	0	-	-	40	184W	7.4kW
9	山王小学校	体育館	0	-	-	0	-	-	25	188W	4.7kW
10	六郷小学校	体育館	0	-	-	0	-	-	20	214W	4.3kW
11	藤代小学校	体育館	0	-	-	30	300W	9.0kW	0	-	-
12	宮和田小学校	体育館	0	-	-	0	-	-	30	116W	3.5kW
13	久賀小学校	体育館	0	-	-	0	-	-	20	137W	2.7kW
14	桜が丘小学校	体育館	0	-	-	36	400W	14.4kW	0	-	-
15	取手第一中学校	体育館	0	-	-	20	230W	4.6kW	10	112W	1.1kW
16	取手第一中学校	武道場	0	-	-	0	-	-	24	101W	2.4kW
17	取手第二中学校	体育館	0	-	-	18	800W 760W	14.0kW	2	135W	0.3kW
18	取手第二中学校	武道場	0	-	-	0	-	-	10	91.4W	0.9kW
19	永山中学校	体育館	0	-	-	16	400W	6.4kW	0	-	-
20	永山中学校	武道場	0	-	-	0	-	-	15	64.7W	1.0kW
21	戸頭中学校	体育館	0	-	-	0	-	-	35	66W	2.3kW
22	戸頭中学校	武道場	0	-	-	0	-	-	18	86.5W	1.6kW
23	藤代中学校	体育館	0	-	-	0	-	-	20	200W	4.0kW
24	藤代中学校	武道場	0	-	-	0	-	-	12	91.4W	1.1kW
25	藤代南中学校	体育館	0	-	-	0	-	-	30	116W	3.5kW
26	藤代南中学校	武道場	0	-	-	0	-	-	12	91.4W	1.1kW

※消費電力はカタログ値より計算しています

※消費電力の小数点2位以下は四捨五入しています