

別表 取手市立小中学校動力トランスごと余裕電流値の参考資料（令和4年度月次点検時測定）

No.	学校名	動力トランス（1）				動力トランス（2）				動力トランス（3）			
		変圧器 定格容量	定格電流値	平均電流値	余裕電流値	変圧器 定格容量2	定格電流値2	平均電流値2	余裕電流値2	変圧器 定格容量3	定格電流値3	平均電流値3	余裕電流値3
1	取手小学校	150kVA	412A	(※1)	(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	白山小学校	150kVA	412A	(※1)	(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	取手東小学校	100kVA	275A	(※1)	(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	寺原小学校	150kVA	412A	149A	263A	—	—	—	—	—	—	—	—
5	永山小学校	200kVA	550A	247A	303A	200kVA	550A	128A	422A	50kVA	137A	(※1)	(※1)
6	取手西小学校	75kVA	206A	(※1)	(※1)	150kVA	412A	100A	312A	—	—	—	—
7	戸頭小学校	100kVA	275A	(※1)	(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—
8	高井小学校	100kVA	275A	(※1)	(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	山王小学校	75kVA	206A	198A	8A	—	—	—	—	—	—	—	—
10	六郷小学校	100kVA	275A	143A	132A	—	—	—	—	—	—	—	—
11	藤代小学校	200kVA	550A	464A	86A	—	—	—	—	—	—	—	—
12	宮和田小学校	150kVA	412A	218A	194A	—	—	—	—	—	—	—	—
13	久賀小学校	150kVA	412A	217A	195A	—	—	—	—	—	—	—	—
14	桜が丘小学校	50kVA	137A	(※1)	(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—
15	取手第一中学校	75kVA	206A	137A	69A	—	—	—	—	—	—	—	—
16	取手第二中学校	200kVA	500A	266A	234A	—	—	—	—	—	—	—	—
17	永山中学校	75kVA	206A	112A	94A	—	—	—	—	—	—	—	—
18	戸頭中学校	75kVA	206A	(※1)	(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—
19	藤代中学校	150kVA	412A	276A	136A	—	—	—	—	—	—	—	—
20	藤代南中学校	150kVA	412A	310A	102A	150kVA	412A	286A	126A	—	—	—	—

・表中の平均電流値とは、令和4年度自家用電気工作物月次点検において測定された電流値（30分平均）の最大実績値です。

・(※1)・・・平均電流値が100Aを下回るため、計測不能です。