分野番号：７－４
題名：旧取手一中の体育館のエアコンについて

【提言内容】
　井野にある旧取手一中の体育館です
　大規模な改修工事を行ったにもかかわらず　エアコンがあるのは、手前の小さな部屋だけで体育館本体にエアコンがありません
　なぜ、無いのでしょうか？という疑問です
　また、この体育館の改修工事で、エアコンを設置しないことに関して取手市議会は関与していますか？
　この２点について教えて下さい
（令和８年９月受付）

【回答内容】
　猛暑による熱中症対策として体育館フロアには気化熱式冷風機を２台設置しております。当冷風機による効果は担当課であるスポーツ振興課においても確認しております。
風量においても調節可能でありますのでご不明点がありましたら受付までお問い合わせください。
また、体育館改修工事によるエアコンを設置しないことに関して、取手市議会に説明しております。
　引き続き、施設利用の実態を把握するとともに、利用者の皆様が安心して利用できる環境の確保に努め、適切な施設管理及び運営を行ってまいります。
（スポーツ振興課　令和８年９月回答）